













## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Následující výjimky platí ze záruky firmy Calorex Heat Pumps Ltd. Nebudou uznány žádné nároky, pokud:

1. Není zvolena správná velikost odvlhčovacího zařízení pro danou aplikaci.
2. Odvlhčovací zařízení je instalováno jakýmkoliv způsobem, který není v souladu s běžnými postupy, jak je definováno firmou Calorex Heat Pumps Ltd.
3. Odvlhčovací zařízení bylo upraveno nebo nastaveno jinou osobou, než osobou, která je firmou Calorex Heat Pumps Ltd. k této činnosti oprávněna. této činnosti oprávněna.
4. Průtok vzduchu přes odvlhčovací zařízení je mimo specifikovaný rozsah.
5. Průtok vody přes stroj je mimo specifikovaný rozsah.
6. Hodnota pH vody nebo její chemická rovnováha je mimo níže uvedené mezní hodnoty:

Hodnota pH	pH	7,4 ± 0,4
Celková zásaditost jako CaCO <sub>3</sub>	ppm	80 – 120
Celková tvrdost jako CaCO <sub>3</sub>	ppm	110 – 650
Celkové množství rozpuštěných pevných látek:	ppm	MAX F000
Maximální obsah soli:	mg/l	8
Rozsah volného chloru:	ppm	1,0 – 2,0
Chlorový šok	ppm	MAX 30 ppm po dobu MAX 24 hodin
Brom:	ppm	2 – 5
Baquacil:	ppm	25 – 50
Ozón:	ppm	MAX 0,9
*Maximální obsah mědi:	ppm	MAX 1
*Aquamatic Ionic Purifier	ppm	MAX 2
Tarn Pure Purifier	ppm	MAX 2
*Sherwood Purifier.	ppm	MAX 2

7. Odvlhčovací zařízení bylo poškozeno mrazem.
8. Elektrické napájení je nedostatečné nebo jiným způsobem nesprávné.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI POCHYBNOSTÍ SE, PROSÍM, PTEJTE

**Poznámka:** Odpovědní placená záruční registrační karta musí být odeslána, aby bylo zajištěno poskytnutí správné záruky.

Pokud registrační kartu k vašemu odvlhčovacímu zařízení v balení nenajdete, obraťte se prosím na servis firmy Calorex.

Sdělte prosím tomuto oddělení vaše jméno, adresu a výrobní číslo vašeho odvlhčovacího zařízení. Poté vám zašleme registrační kartu k vyplnění.

Uveďte prosím ČÍSLO MODELU a VÝROBNÍ ČÍSLO vašeho odvlhčovacího zařízení při vznášení technických nebo servisních požadavků.

Tímto napomůžete správné diagnóze a zajistíte, že servis bude moci být proveden s minimálním zpožděním.

Dodavatel a servisní středisko:

**Flair, a.s.**

**Jihlavská 512/52, 140 00 Praha 4 - Michle**

Telefon: 241 774 105

E-mail: info@flair.cz



fax: 241 774 106

www: <http://www.flair.cz>